

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на уређењу дела дворишта Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, ЈН бр. 1.3.7- оп/17, са следећим питањима:

„Molimo Vas da nam date bliže informacije i pojašnjenja, u okviru 5) OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE I STRUKTURA CENE: PREDMER I PREDRAČUN RADOVA, na stranama 24/45, 25/45, 26/45, 27/45 i 28/45 predmetne Konkursne dokumentacije, jer bez njih nemamo pravi uvid u stanje na objektu, bez koga ne možemo formirati adekvatnu ponudu i to sledeće:

- za poz. A.1. koje su dimenzije objekta i od kog materijala je sagrađen?
- za poz. A.4. koja je visina potpornog zida?
- za poz. B.9. koja je dimenzija betonskih jastučića?
- za poz. B.10. koja je dimenzija temelja za potporni zid i da li se armira i sa kojom armaturom?
- za poz. B.11. koja je dimenzija temelja za čelične noseće stubove nadstrešnice, da li se armira i sa kojom armaturom?
- za poz. B.13. koja je dimenzija potpornog zida od betonskog bloka, kao i koja je dimenzija serklaža?
- za poz. B.14. pojasnite nam detaljnije ovu poziciju, jer je totalno nejasna, dostavite nam crtež ako imate i da li je potrebna armatura i koja?
- za poz. B.15. isto je potpuno nejasna kao i prethodna poz. B.14. i ako je moguće da nam dostavite crtež i detaljno pojasnite poziciju i da li je potrebna armatura i koja?
- za poz. G.18. koje su razvijene širine opšivke i od kog su materijala?
- za poz. D.22. koje su dimenzije krova na koji se postavljaju sendvič paneli i koliko ima opšivki oko istog?
- za poz. Đ.23. koja vrsta behaton ploča se postavlja i da li su predviđeni ivičnjaci oko istih i koliko?“

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре:

Поз А.1 - димензије објекта ( гараже ) су 4.80 x 2.80cm. Гаража је метална/монтажна на ослонцима од цигле висине 30cm.

Поз А.4 - димензије старог потпорног зида су 15 x 30cm. Дужина 10m.

Поз Б.9 - укинута

Поз Б.10 – укинута

Поз Б.11 – укинута

Поз Б.13 – укинута

Поз Б.14 – укинута

Поз Б.15 – укинута

Поз Г. 18 – развијена ширина лимене опшивке је 250mm.

Поз Д. 22 - димензије крова на који се постављају сендвич панели 7.20x5.20m.

Дужина опшивке 13m.

Поз Ђ.23 - бехатон плоча дебљине 6 cm, димензија 10x20 cm. (класична Вибро пресована плоча, сива боја). 45m ивич

Ови одговори чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.7-оп/17.

КОМИСИЈА ЗА  
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.7-оп/17